

産業廃棄物焼却施設維持管理記録表(2026年5月実績)

事務所名	広栄化学(株) 千葉事業所
施設名	3号廃燃炉(液中燃焼炉)
記入者	松森 充哉
連絡先	0438-63-5739

<p>1. 当月処分した産業廃棄物の種類及び数量</p>	<table border="1"> <tr> <td>種類</td> <td>廃アルカリ</td> </tr> <tr> <td>数量</td> <td>1033t</td> </tr> </table>	種類	廃アルカリ	数量	1033t																				
種類	廃アルカリ																								
数量	1033t																								
<p>2. 燃焼室中の燃焼ガスの温度の連続測定結果</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>別紙に「炉内温度」として記載しています。</li> </ul>																								
<p>3. 集塵器に流入する燃焼ガスの温度</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>別紙に「排ガス温度」として記載しています。</li> </ul>																								
<p>4. 煙突から排出される一酸化炭素濃度の連続測定記録</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>本施設は、平成13(2001年)年10月19日環境省告示にて、維持管理の指標として一酸化炭素を用いることが適当でないものとして環境大臣が定める焼却施設に該当し、排ガス中のダイオキシン類の濃度を、3月に1回以上測定し、かつ、記録することが管理指標となっており、それに従って管理しています。</li> </ul>																								
<p>5. たい積したばいじんの除去</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>排ガス洗浄装置(スクラバー)を設置していますので、ばいじんのたい積はありません。</li> </ul>																								
<p>6. 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン濃度</p>	<p>採取位置;3号廃燃炉煙道</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="3">ダイオキシン類測定濃度(酸素濃度12%換算)</th> </tr> <tr> <td>採取日</td> <td>報告日</td> <td>ダイオキシン類</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>次回測定:7月</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ダイオキシン類対策特別措置法基準値</td> <td>1ng-TEQ/m<sup>3</sup>N</td> </tr> </table>	ダイオキシン類測定濃度(酸素濃度12%換算)			採取日	報告日	ダイオキシン類	-	-	次回測定:7月	ダイオキシン類対策特別措置法基準値		1ng-TEQ/m <sup>3</sup> N												
ダイオキシン類測定濃度(酸素濃度12%換算)																									
採取日	報告日	ダイオキシン類																							
-	-	次回測定:7月																							
ダイオキシン類対策特別措置法基準値		1ng-TEQ/m <sup>3</sup> N																							
<p>7. 煙突から排出されるばい煙濃度</p>	<p>採取位置;3号廃燃炉煙道</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="6">ばい煙分析結果(酸素濃度12%換算)</th> </tr> <tr> <td>採取日</td> <td>報告日</td> <td>ばいじん</td> <td>硫黄酸化物</td> <td>窒素酸化物</td> <td>塩化水素</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>次回測定:10月</td> <td>次回測定:10月</td> <td>次回測定:10月</td> <td>次回測定:10月</td> </tr> <tr> <td colspan="2">大気汚染防止法基準値</td> <td>0.08g/m<sup>3</sup>N</td> <td>1.4m<sup>3</sup>N/H</td> <td>300ppm</td> <td>700mg/m<sup>3</sup>N</td> </tr> </table>	ばい煙分析結果(酸素濃度12%換算)						採取日	報告日	ばいじん	硫黄酸化物	窒素酸化物	塩化水素	-	-	次回測定:10月	次回測定:10月	次回測定:10月	次回測定:10月	大気汚染防止法基準値		0.08g/m <sup>3</sup> N	1.4m <sup>3</sup> N/H	300ppm	700mg/m <sup>3</sup> N
ばい煙分析結果(酸素濃度12%換算)																									
採取日	報告日	ばいじん	硫黄酸化物	窒素酸化物	塩化水素																				
-	-	次回測定:10月	次回測定:10月	次回測定:10月	次回測定:10月																				
大気汚染防止法基準値		0.08g/m <sup>3</sup> N	1.4m <sup>3</sup> N/H	300ppm	700mg/m <sup>3</sup> N																				

### 3号廃燃炉の運転温度(炉内、排ガス)

2026年5月度

項目名	炉内温度 (°C)	排ガス温度 (°C)	備考
05/01	972	83	
05/02	973	83	
05/03	969	83	
05/04	970	83	
05/05	969	83	
05/06	971	83	
05/07	969	82	
05/08	970	82	
05/09	969	82	
05/10	969	82	
05/11	971	82	
05/12	969	82	
05/13	969	83	
05/14	968	83	
05/15	970	83	
05/16	980	83	
05/17	981	82	
05/18	980	82	
05/19	980	82	
05/20	980	82	
05/21	980	83	
05/22	979	83	
05/23	971	83	
05/24	970	82	
05/25	969	83	
05/26	969	83	
05/27	970	83	
05/28	970	82	
05/29	971	82	
05/30	969	82	
05/31	970	83	